



인증번호 : 제.00-1156 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 505호(수원휴먼스카이블리 503~509호)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 산업용 누전차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 4613
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 : '이 먼 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 04 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2000-02-11
2. 차기심사 완료기한 : 2026-04-12
3. 최종 변경일 : 2023-04-12 정기심사 합격

인증번호 : 제 00-1156 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

정격전압220V, 정격전류범위15~30A, 정격차단전류1.5kA, 2극
정격전압220V, 정격전류범위15~50A, 정격차단전류 2.5kA, 3kA, 5kA, 6kA, 7.5kA, 10kA, 2극
정격전압220V, 정격전류범위15~50A, 정격차단전류15kA, 20kA, 25kA, 50kA, 2극
정격전압220V, 정격전류범위60~100A, 정격차단전류 2.5kA, 3kA, 5kA, 6kA, 7.5kA, 10kA, 2극
정격전압220V, 정격전류범위60~100A, 정격차단전류15kA, 20kA, 25kA, 50kA, 2극
정격전압460V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류 2.5kA, 3kA, 5kA, 6kA, 7.5kA, 10kA, 3극
정격전압460V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류14kA, 15kA, 20kA, 25kA, 3극
정격전압460V, 정격전류범위20~100A, 정격차단전류 5kA, 6kA, 7.5kA, 10kA, 4극
정격전압460V, 정격전류범위20~100A, 정격차단전류14kA, 15kA, 20kA, 25kA, 4극. 끝.



인증번호 : 제 00-1157 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 505호(고색동수원휴먼스카이벨리 503~509호) (고색동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 산업용 배선차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8321
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 : '이 먼 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 04 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2000-02-11
2. 차기심사 완료기한 : 2026-04-12
3. 최종 변경일 : 2023-04-12 정기심사 합격

인증번호 : 제 00-1157 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

정격전압220V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류1.5kA, 2극, 3극
정격전압220V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류2.5kA, 2극, 3극
정격전압220V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류25kA, 2극, 3극
정격전압220V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류3kA, 2극, 3극
정격전압220V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류5kA, 2극, 3극
정격전압220V, 정격전류범위15~30A, 정격차단전류1.5kA, 2극
정격전압220V, 정격전류범위15~30A, 정격차단전류2.5kA, 2극
정격전압460V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류2.5kA, 2극, 3극
정격전압460V, 정격전류범위125~225A, 정격차단전류18kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류10kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V, 정격전류범위15~100A, 정격차단전류5kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V, 정격전류범위60~100A, 정격차단전류14kA, 2극, 3극, 4극. 끝.



인증번호 : 제 13-0045 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목원로 132번길 33 505호(고색동수원휴먼스카이벨리 503~509호) (고색동)
4. 인 증 제 품

가. 표 준 명 : 저압 서지보호장치 - 제11부: 저압전력계통의 저압 서지보호장치 - 요구사항 및 시험방법

나. 표 준 번 호 : KS C IEC 61643-11

다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :

II 등급, 단상2선식, 전압제한형, In : 20kA이하, 275V~320V, TN, 수지재

II 등급, 단상2선식, 조합형, In : 20kA이하, 275V~320V, TN, 수지재

II 등급, 삼상4선식, 전압제한형, In : 20kA이하, 275V~320V, TN, 금속재

II 등급, 삼상4선식, 전압제한형, In : 20kA이하, 275V~320V, TN, 수지재

II 등급, 삼상4선식, 조합형, In : 20kA이하, 275V~320V, TN, 수지재

II 등급, 삼상3선식, 전압제한형, In : 20kA 이하, 275V~320V, TN, 수지재

II 등급, 삼상4선식, 조합형, In 10kA(L-N), 20kA(N-PE), 275V~320V, TN, TT, 수지재, 글.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2022 년 05 월 03 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2013-01-23
2. 차기심사 완료기한 2025-03-25
3. 최종 변경일 2022-05-03(종류변경)



인증번호 : 제 14-0666 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 505호(수원휴먼스카이벨리 503~509호)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 주택용 누전차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 4621
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 : '이 면 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 04 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2014-12-10
2. 차기심사 완료기한 : 2026-04-12
3. 최종 변경일 : 2023-04-12 정기심사 합격

인증번호 : 제 14-0666 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 일반형16~32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 2.5kA, 일반형16~32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3kA, 일반형10~50A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA, 일반형10~50A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 6kA, 일반형10~50A. 끝.





인증번호 : 제 14-0667 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 505호(고색동수원휴먼스카이벨리 503~509호) (고색동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 주택용 배선차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8332
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 : '이 먼 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 04 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2014-12-10
2. 차기심사 완료기한 : 2026-04-12
3. 최종 변경일 : 2023-04-12 정기심사 합격

인증번호 : 제 14-0667 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA16~32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10 kA100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10 kA40~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 15 kA100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 15 kA40~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 2.5kA16~32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 20 kA100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 20 kA40~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 20 kA40A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3 kA10~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3 kA10~50A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5 kA10~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5 kA10~50A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 6 kA10~100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 6kA10~50A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 7.5 kA40~100A. 끝.



인증번호 : 제 03-4313 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 에이치제이산전(주)(HJ산전주식회사)
2. 대 표 자 성 명 : 홍성희
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 505호(수원휴먼스카이밸리 503~509호)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 주택용 분전반
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8326
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 :
합성수지제의 것. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 04 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2003-07-10
2. 차기심사 완료기한 : 2026-04-12
3. 최종 변경일 : 2023-04-12 정기심사 합격